

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Огнетушитель, расположенный в спортивном зале, имеющий полную массу менее 15 кг, установлен таким образом, что верх располагается на высоте более 1,5 м. от пола.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.480 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме» в редакции ППРФ от 17.02.2014г. №113.	И.о. заведующей – Суханова Е.В.
2.	Огнетушитель, расположенный в группе №10 (порядковый номер 38), имеющий полную массу менее 15 кг, установлен таким образом, что верх располагается на высоте более 1,5 м. от пола.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.480 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме» в редакции ППРФ от 17.02.2014г. №113.	И.о. заведующей – Суханова Е.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)