



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 30-73-19, факс: (4152) 30-73-20
 Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 64/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №6
комбинированного вида»
 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 64 от «26» февраля 2016 г. начальника отдела надзорной деятельности по г. Петропавловску-Камчатскому капитана внутренней службы Апаликова Ю.Ю., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «09» марта 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «10» марта 2016 г.; проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАДОУ «Детский сад №6 комбинированного вида» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан внутренней службы Гриднев Евгений Юрьевич,

Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю, капитан внутренней службы Емелюшкин Алексей Евгеньевич,

совместно с: И.о. заведующей – Суханова Елена Владимировна;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
64/1/1	Огнетушитель, расположенный в спортивном зале, имеющий полную массу менее 15 кг, установить таким образом, что бы его верх располагался на высоте не более 1,5 м. от пола.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 НПБ 166-97 «По-	01.05.2016г.	