

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 28 ” октября 20 16 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 826

По адресу/адресам:

- Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, пр. Циолковского, 63/1 (юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 63/1).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 06.10.2016 № 826

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” октября 20 16 г. с 16 час. 00 мин. до 28 октября 2016 до 10 час. 00 мин. 11 дней

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): и.о. заведующей Кочеткова Елена Владимировна 11.10.2016 в 9.40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: С.В. Скрыль – заведующий эпидемиологическим отделом, Е.В. Кузнецовой – заведующей лабораторией радиационных и физических факторов, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей Кочеткова Елена Владимировна.

В ходе проведения внеплановой, выездной проверки выявлены факты невыполнения в установленный срок – 05 октября 2016 года предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 01.04.2016 г. № Н-65, а именно:

- п. 1 – в групповой, спальне и раздевальной средней группы № 6 стены имеют отделку (на половину оклеены обоями), не допускающую качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;


- п. 8 - уровни искусственной освещенности в раздевальной старшей группы № 11 в точках 1,2,3 занижены на 39,3 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ на 37 Лк – 41,6 Лк) и составляет 110,6 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ 104 Лк – 117,2 Лк) при нормируемом показателе 150 Лк;


- п. 9 - уровни искусственной освещенности в спальне 2-ой младшей группы № 6 в точках 1,2,3 занижены на 9,4 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ на 8,8 Лк – 10 Лк) и составляет 40,6 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ 38,1 Лк – 43 Лк) при нормируемом показателе 50 Лк; в точках 7,8,9

занижены на 17 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ на 16 Лк – 18 Лк) и составляет 33 Лк (с учетом погрешности $\pm 6,0\%$ 31 Лк – 35 Лк) при нормируемом показателе 50 Лк.

Пункты №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 01.04.2016 г. № Н-65 выполнены.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*: протокол проведения измерений от 13.10.2016, протокол измерений освещённости от 14.10.2016 № 741 с гигиенической оценкой, приказ от 09.08.2016 № 655-к о возложении на Кочеткову Е.В. и.о. заведующей, предписание об устранении выявленных нарушений от 01.04.2016 № Н-65, предписание об устранении выявленных нарушений от 28.10.2016 № Н-301

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.



Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” октября 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)